



دستورالعمل: به هر جواب 'آری' ۱۵ نمره تعلق میگیرد - به جواب 'خیر' نمره ای تعلق نمیگیرد - به جواب 'تأخیری' که جوابی نسبی و بینابینی است در ستون وسط (فقط در مواردی که با دایره مشخص شده) بسته به مورد نمره ای بین عدد ۱ تا ۱۴ منظور فرمائید. انتخاب مورد نظر را با علامت × مشخص نمایید.

ردیف	فرم ب/۱۲ - الف ساختار بیمارستانی و تاسیساتی	حد اکثر امتیاز	آری	تأخیری	خیر
۷۵۶	آیا نقشه بیمارستان طبق ضوابط خاص بیمارستانی بوده، به تصویب وزارت بهداشت رسیده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۵۷	آیا تأییدیه وزارت بهداشت مبنی بر انطباق اجرای ساختمان یا نقشه مصوب اولیه اخذ گردیده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۵۸	آیا استاندارد حداقل مساحت بنا به ازای هر تخت بیمارستانی معادل ۵۰ متر مربع مراعات گردیده؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۵۹	آیا محل بیمارستان قابل دسترسی عموم مردم میباشد و از آلاینده ها و مراکز مزاحم دور است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۰	آیا استانداردهای مربوط به مساحت زمین و فضاهای فیزیکی درمانگاهها و اورژانس مراعات شده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۱	آیا استانداردهای مربوط به مساحت بخشهای بستری و اتاقهای عمل مراقبت ویژه و ریکاوری مراعات شده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۲	آیا استانداردهای مربوط به مساحت بخشهای پاراکلینیک و خدمات تشخیصی مراعات گردیده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۳	آیا ساختمان این بیمارستان برای اهداف بیمارستانی در شرایط جاری مناسب است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۴	آیا ساختمان اورژانس و درمانگاههای بیمارستان برای اهداف مربوطه در شرایط جاری تناسب دارند؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۵	آیا ساختار بخشهای بستری برای اهداف مربوطه در شرایط جاری تناسب دارد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۶	آیا ساختار بخشهای آزمایشگاه و آسیب شناسی برای اهداف مربوطه در شرایط جاری تناسب دارند؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۷	آیا ساختار بخشهای اداری برای اهداف مربوطه در شرایط جاری تناسب دارند؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۸	آیا ساختار بخشهای تصویر برداری اهداف مربوطه در شرایط جاری تناسب دارند؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۶۹	آیا بین اورژانس و واحدهای مختلف بیمارستان ارتباط فیزیکی منطقی وجود دارد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۷۰	آیا بین بخش درمان سرپایی و واحدهای پاراکلینیک بیمارستان ارتباط فیزیکی منطقی وجود دارد؟	۱۵	☐	☐	☐



دستورالعمل: به هر جواب "آری" ۱۵ نمره تعلق میگیرد - به جواب "خیر" نمره ای تعلق نمیگیرد - به جواب "تاحدودی" که جوابی نسبی و بینابینی است در ستون وسط (فقط در مواردی که با دایره مشخص شده) بسته به مورد نمره ای بین عدد ۱ تا ۱۴ منظور فرمائید. انتخاب مورد نظر را با علامت x مشخص نمایید.

ردیف	فرم ب/۱۲ - الف ساختار بیمارستانی و تاسیساتی	حد اکثر امتیاز	آری	تاحدودی	خیر
۷۷۱	آیا بین اتاقهای عمل و واحدهای مختلف بیمارستان ارتباط فیزیکی منطقی وجود دارد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۷۲	آیا بین بخشهای بستری با واحدهای پاراکلینیک بیمارستان ارتباط فیزیکی منطقی وجود دارد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۷۳	آیا بین بخشهای بستری مختلف بیمارستان ارتباط فیزیکی منطقی وجود دارد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۷۴	آیا بین اتاقهای عمل و بخشهای بستری بیمارستان ارتباط فیزیکی منطقی وجود دارد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۷۵	آیا بین واحدهای اداری و واحدهای مختلف درمانی بیمارستان ارتباط فیزیکی منطقی وجود دارد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۷۶	مساحت کلی بیمارستان (ایده آل = ۷۵ مترمربع به ازای هر تخت - حداقل = ۵۰ مترمربع به ازای هر تخت) یکی از موارد ذیل را انتخاب و متناسب با آن امتیاز دهید: مناسب است [کمتر است] [بیشتر است] توضیحات:	۱۵	☐	☐	☐
۷۷۷	آیا مجموعه بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۷۸	آیا اورژانس بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام و ایمنی کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۷۹	آیا بخش درمان سرپائی (مجموعه درمانگاهها - اتاقهای عمل سرپائی و بقیه اماکن مراجعه و مراقبت از بیماران سرپائی) بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۸۰	آیا مجموعه بخشهای بستری بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۸۱	آیا اتاقهای عمل بیمارستان از نظر ساختاری مناسب و دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۸۲	آیا آزمایشگاههای بیمارستان از نظر ساختاری مناسب و دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۸۳	آیا بخش تصویربرداری بیمارستان از نظر ساختاری دارای استاندارد لازم و استحکام و ایمنی کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۸۴	آیا واحدهای اداری بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۸۵	آیا واحدهای خدماتی بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐



فرم ب/۱۲

ساختار بیمارستانی و تاسیساتی

دستورالعمل: به هر جواب "آری" ۱۵ نمره تعلق میگیرد - به جواب "خیر" نمره ای تعلق نمیگیرد - به جواب "تاحدودی" که جوابی نسبی و بینابینی است در ستون وسط (فقط در مواردی که با دایره مشخص شده) بسته به مورد نمره ای بین عدد ۱ تا ۱۴ منظور فرمائید. انتخاب مورد نظر را با علامت × مشخص نمایید.

ردیف	فرم ب/۱۲ - الف / ساختار بیمارستانی و تاسیساتی	حد اکثر امتیاز	آری	تاحدودی	خیر
۷۸۶	آیا محل استقرار تاسیسات بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۸۷	آیا انبارهای بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۸۸	آیا بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۸۹	آیا واحد فیزیوتراپی بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۰	آیا داروخانه بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۱	آیا واحد رختشویخانه بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۲	آیا واحد سی اس آر از نظر ساختاری دارای استحکام و ایمنی کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۳	آیا سایر اماکن بیمارستان از نظر ساختاری دارای استحکام کافی میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۴	آیا استاندارد حداقل مساحت داخلی اتاقهای بستری یک نفره معادل ۱۱/۲ متر مربع مراعات گردیده است؟ (در مواردی که این نوع اتاقها وجود دارند).	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۵	آیا استاندارد حداقل مساحت داخلی اتاقهای دو تخته بیمارستانی معادل ۱۴/۹ متر مربع مراعات گردیده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۶	آیا استاندارد حداقل مساحت ۷/۴ متر مربع به ازای هر تخت در اتاقهای چند تخته بیمارستان مراعات گردیده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۷	آیا در هر طبقه بیمارستان یک ایستگاه پرستاری با اشراف به همه بخش و عموم بیماران دایر میباشد؟ (در بخشهای مجاور یک ایستگاه برای دو بخش مجاور نیز کافی است).	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۸	آیا از نظر فیزیکی بخش رادیولوژی بین بخشهای سرپائی و بستری واقع گردیده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۷۹۹	آیا آزمایشگاه بالینی با واحدهای هماتولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، انگل شناسی و آسیب شناسی با مساحت هر واحد معادل ۳۵-۴۵ متر مربع دایر و فعال میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۸۰۰	آیا یک محل پارک برای هر نفر پزشک شاغل در بیمارستان در محل مناسب فراهم میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐



فرم ب/۱۲

ساختار بیمارستانی و تاسیساتی

دستورالعمل: به هر جواب "آری" ۱۵ نمره تعلق میگیرد - به جواب "خیر" نمره ای تعلق نمیگیرد - به جواب "تا حدودی" که جوابی نسبی و بینابینی است در ستون وسط (فقط در مواردی که با دایره مشخص شده) بسته به مورد نمره ای بین عدد ۱ تا ۱۴ منظور فرمائید. انتخاب مورد نظر را با علامت × مشخص نمائید.

ردیف	فرم ب/۱۲ - الف ساختار بیمارستانی و تاسیساتی	حداکثر امتیاز	آری	تا حدودی	خیر
۸۰۱	آیا یک محل پارک برای هر دو نفر پرسنل روز کار شاغل در بیمارستان در محل مناسب فراهم میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۸۰۲	آیا یک محل پارک برای هر ۴ نفر عیادت کننده در مجاورت محل ورودی فراهم میباشد؟	۱۵	☐	☐	☐
۸۰۳	آیا محل هر پارکینگ با تابلوهای استاندارد مشخص و پارک وسایط نقلیه در سایر اماکن ممنوع شده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۸۰۴	آیا پیش بینی توسعه برای فعالیتها و برنامه های آینده بعمل آمده است؟	۱۵	☐	☐	☐
۸۰۵	آیا برای بهینه سازی و توسعه تاسیسات این بیمارستان برنامه ای وجود دارد و اقدامی شده است؟	۱۵	☐	☐	☐
جمع امتیازات فرم ب/۱۲ - الف ساختار بیمارستانی و تاسیساتی		۷۵۰			



فرم ب/۱۲

ساختار بیمارستانی و تاسیساتی

ردیف	فرم ب/۱۲ - الف ساختار بیمارستانی و تاسیساتی
۸۰۶	توضیحات و توصیه های ضروری در مورد ساختار بیمارستانی و تاسیساتی :



دستورالعمل: هر کدام از موضوعات ارزشیابی در جدول طبقه بندی شده عددی زیر دارای ارزش و اهمیت خاصی است که در زمان ارزشیابی باید با امانت و عدالت نسبت به آن بررسی و نمره مناسبی منظور گردد. نمره مورد نظر را در هر مورد در ستون امتیاز مکتسبه وارد نمایید. امتیاز مکتسبه به هیچ وجه نباید از حداکثر امتیاز بیشتر باشد. در ستون توضیحات بطور گذرا، به مرجع مناسب برای مراجعه و راهنمایی گروه ارزشیابی اشاره شده است.

ردیف	فرم ب/۱۲ - ب	ساختار بیمارستانی و تاسیساتی	حداکثر امتیاز	امتیاز مکتسبه	توضیحات
۸۰۷		مراعات فاصله بین تختها یا تخت با دیوار معادل حداقل ۹۱ سانتی متر	۲۵	---	صفحه ۵۲ دستورالعمل استاندارد
۸۰۸		حداقل فاصله بین پائین تخت با دیوار یا وسائل دیگر = ۱۲۲ سانتی متر	۲۵	---	صفحه ۵۲ دستورالعمل استاندارد
۸۰۹		تعبیه پنجره در همه اتاقهای بیماران دارای محافظ و توری	۲۵	---	صفحه ۵۲ دستورالعمل استاندارد
۸۱۰		وجود دستشویی مستقل در همه اتاقهای بیماران مجهز به آئینه و ...	۲۵	---	صفحه ۵۲ دستورالعمل استاندارد
۸۱۱		مراعات متراژ فضای اصلی مربوط به مضاحبه و معاینه در درمانگاه	۲۵	---	صفحه ۵۳ دستورالعمل استاندارد
۸۱۲		مراعات سایر اصول ساختاری در درمانگاههای بیمارستان	۲۵	---	اصول استاندارد موجود و معتبر
۸۱۳		فضاهای پیرامونی (فضاهای سبز - مهد کودک - پاریون پزشکان و پرسنل - محلهای عمومی - پارکینگ و ...) از نظر تناسب و استانداردهای مربوط	۲۵	---	صفحه ۵۴ دستورالعمل استاندارد
۸۱۴		مراعات استاندارد و ایمنی فضاهای اختصاص یافته به عنوان پارکینگ	۲۵	---	صفحه ۵۴ دستورالعمل استاندارد
۸۱۵		تامین روشنایی از برق شهر و نیز برق اضطراری برای کل بیمارستان	۲۵	---	صفحه ۵۵ دستورالعمل استاندارد
۸۱۶		تامین روشنایی کافی خیابانها، پیاده روها، فضاهای سبز و سرباز	۲۵	---	صفحه ۵۵ دستورالعمل استاندارد
۸۱۷		استاندارد بودن و ایمن بودن کلیه فضاهای ساختمانی بیمارستان	۴۵	---	صفحه ۵۵ دستورالعمل استاندارد
۸۱۸		موتور خانه بیمارستان از نظر محل فیزیکی - ایمنی - استاندارد تاسیسات - استاندارد تعمیرات - پاسخگویی به نیازهای دائمی بیمارستان در همه فصول و شرایط - حضور دائمی مأمورین فنی و ... (مطابق چک لیست شماره ۴)	۴۵	---	صفحات ۵۵ و ۵۶ دستورالعمل استاندارد
۸۱۹		ژنراتور برق بیمارستان و برق اضطراری (UPS) از نظر محل نصب - ایمنی - استاندارد و مطمئن بودن تعمیرات منظم و اضطراری - پاسخگویی نیازهای دائمی بیمارستان در همه فصول و شرایط - حضور دائمی مأمورین فنی	۴۵	---	صفحات ۵۵ و ۵۶ دستورالعمل استاندارد و چک لیست شماره ۴
۸۲۰		تابلوهای برق و نصب آنها در محلهای ضروری - بخشهای مختلف ...	۲۵	---	صفحه ۵۵ و ۵۶ دستورالعمل استاندارد



دستورالعمل: هر کدام از موضوعات ارزشیابی در جدول طبقه بندی شده عددی زیر دارای ارزش و اهمیت خاصی است که در زمان ارزشیابی باید با امانت و عدالت نسبت به آن بررسی و نمره مناسبی منظور گردد. نمره مورد نظر را در هر مورد در ستون امتیاز مکتسبه وارد نمایید. امتیاز مکتسبه به هیچ وجه نباید از حداکثر امتیاز بیشتر باشد. در ستون توضیحات بطور گذرا، به مرجع مناسب برای مراجعه و راهنمایی گروه ارزشیابی اشاره شده است.

ردیف	فرم ب/۱۲ - ب	ساختار بیمارستانی و تاسیساتی	حداکثر امتیاز	امتیاز مکتسبه	توضیحات
۸۲۱		سیستم تلفن بیمارستان: تلفن خانه - تعداد خطوط تلفن آزاد - شبکه تلفن داخلی بیمارستان - تلفنهای اضطراری در بخش فوریتهای و سایر محلهای لازم - حضور شبانه روزی کادر تلفن چی (مطابق چک لیست شماره ۵)	۴۵	---	صفحات ۵۵ و ۵۶ دستورالعمل استاندارد
۸۲۲		سیستم فراهوان (بیج) بیمارستان از نظر استاندارد بودن و ارائه طیف پوششی لازم برای همه مناطق بیمارستان و در همه اوقات شبانه روز	۳۰	---	صفحه ۵۶ دستورالعمل استاندارد
۸۲۳		سیستمهای مناسب اعلان حریق در بخشها و اماکن مختلف بویژه اماکن در معرض خطر بالای آتش سوزی	۳۰	---	صفحات ۵۵ و ۵۶ دستورالعمل استاندارد
۸۲۴		سیستمهای تهویه و تهویه مطبوع از نظر استاندارد - فراگیری اماکن مهم تشخیصی - درمانی و پشتیبانی بیمارستان	۳۰	---	مطابق استاندارد های تاسیساتی
۸۲۵		آسانسورها - بالابرها - تقاله ها از نظر استاندارد بودن و ایمنی - نگهداری و محافظت - تعمیرات و سایر ضوابط	۳۰	---	مطابق استانداردهای تاسیساتی
۸۲۶		سیستم ارتباطات سمعی و بصری به اندازه نیازهای جاری بیمارستان و متناسب با اهداف بویژه در بیمارستانهای آموزشی	۲۵	---	مطابق استانداردهای تاسیساتی
۸۲۷		سیستم بخار و آب داغ نظر محل فیزیکی - ایمنی - استاندارد تاسیسات - استاندارد تعمیرات - پاسخگویی به نیازهای دائمی بیمارستان در همه فصول و همه شرایط - حضور دائمی مأمورین فنی	۳۰	---	مطابق استانداردهای تاسیساتی و چک لیست شماره ۴
۸۲۸		تاسیسات آبرسانی (مصرف - فشار آب - توزیع آب - ذخیره موارد اضطراری - بررسی و انتخاب مصالح و سایر جنبه ها)	۴۵	---	صفحه ۵۶ دستورالعمل استاندارد
۸۲۹		آبرسانی محوطه (مصارف بهداشتی - آبیاری - آتش نشانی - ذخیره و حجم آب انبار - کیفیت آب - تصفیه آب و...)	۲۵	---	صفحه ۵۶ دستورالعمل استاندارد
۸۳۰		شبکه فاضلاب بیمارستان و آب باران داخل ساختمان (مقدار فاضلاب - شبکه جمع آوری فاضلاب و آب باران - سیستم هواکش فاضلاب ...)	۲۵	---	صفحه ۵۶ دستورالعمل استاندارد
۸۳۱		فاضلاب محوطه (سیستم دفع و شبکه جمع آوری فاضلاب - فاضلاب رختشویخانه، آشپزخانه، آزمایشگاه، دفع پساب - بررسی انواع خاک از نظر خوردندگی و ...)	۲۵	---	صفحه ۵۶ دستورالعمل استاندارد
۸۳۲		آتش نشانی (بررسی و منطقه بندی فضاها از نظر آتش سوزی - دسترسی به کپسولهای استاندارد اطفای حریق - سیستم اطفای حریق توسط آب - میزان آمادگی برای مقابله با حوادث - نحوه آموزش پرسنل ...)	۴۵	---	صفحه ۵۶ دستورالعمل استاندارد
۸۳۳		گاز رسانی محوطه (نوع سوخت - مقدار مصرف - فشارمصرف - شبکه توزیع - ایستگاههای تقلیل فشار - استاندارد و ایمن بودن کلیه مصالح ...) با دقت عموم جنبه های ایمنی باید کنترل گردد	۳۰	---	صفحه ۵۷ دستورالعمل استاندارد
۸۳۴		ارزیابی تاسیسات برقی بیمارستان (سیستم روشنایی داخلی و محوطه - استاندارد و ایمن بودن کلیه پریزها و کلیدها و سیم کشیها - توزیع برق فشار ضعیف و نرمال و اضطراری - بررسی سیستمهای صوتی و پیام رسانی و ...)	۴۵	---	صفحه ۵۷ دستورالعمل استاندارد



دستورالعمل: هر کدام از موضوعات ارزشیابی در جدول طبقه بندی شده عددی زیر دارای ارزش و اهمیت خاصی است که در زمان ارزشیابی باید با امانت و عدالت نسبت به آن بررسی و نمره مناسبی منظور گردد. نمره مورد نظر را در هر مورد در ستون امتیاز مکتسبه وارد نمایند. امتیاز مکتسبه به هیچ وجه نباید از حداکثر امتیاز بیشتر باشد. در ستون توضیحات بطور گذرا، به مرجع مناسب برای مراجعه و راهنمایی گروه ارزشیابی اشاره شده است.

ردیف	فرم ب/۱۲ - ب	ساختار بیمارستانی و تاسیساتی	حداکثر امتیاز	امتیاز مکتسبه	توضیحات
۸۳۵		تاسیسات برقی بیمارستان از نظر استانداردهای ایمنی در کلیه موارد - سیستم برق گیر حفاظتی - سیستمهای محافظت از دستگاهها در قبال نوسانات و قطع برق و سایر اصول و موازین	۳۰	---	صفحه ۵۷ دستورالعمل استاندارد
۸۳۶		سیستم برق اضطراری (بررسی پست ترانسفورماتور - اتصال شبکه برق اضطراری به بخشهای بستری - اتاقهای عمل و زایمان - بخشهای اورژانس و مراقبتهای ویژه - سیستم سکویی و آندوسکوپی - رادیولوژی - اتاق نوزادان	۳۰	---	صفحه ۵۷ دستورالعمل استاندارد
۸۳۷		تاسیسات تخصصی: (گازهای طبی و بیمارستانی (اکسیژن - اکسید ازت - سیستم خلاء مرکزی - سیستم گازهای مرکزی و سایر موارد ضروری) از نظر کیفیت کافی بودن، انطباق با استاندارد گازهای طبی	۴۵	---	بخشنامه های استاندارد گازهای طبی و بیمارستانی
۸۳۸		سیستم توزیع گاز بوسیله کپسولهای سیار که کاملاً مطابق با بخشنامه های استاندارد گازهای طبی بوده و اتصالات و شیر آلات آنها سالم است و میزان آشنائی پرسنل با نحوه استفاده ایمن از این کپسولها	۴۵	---	امتحان تمام کپسولهای گاز مورد استفاده توسط گروه فنی تیم ارزشیابی
۸۳۹		ارزیابی از کفایت و استاندارد بودن سیستمهای تهویه و هوای مطبوع کلیه اتاقهای عمل و بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان	۲۵	---	مندرجات صفحه ۵۸ دستورالعمل استاندارد
۸۴۰		ارزیابی از کفایت و استاندارد بودن سیستمهای تنظیم نور در کلیه اتاقهای عمل و بخشهای ویژه و سوختگی بیمارستان	۲۵	---	مندرجات صفحه ۵۸ دستورالعمل استاندارد
۸۴۱		ارزیابی از کفایت و استاندارد بودن سیستمهای تنظیم رطوبت و درجه حرارت در کلیه اتاقهای عمل، بخشهای مراقبت ویژه و سوختگی	۲۵	---	مندرجات صفحه ۵۸ دستورالعمل استاندارد
۸۴۲		ارزیابی از سیستم Earthing اختصاصی و مناسب برای اتاقهای عمل - بخشهای مراقبت ویژه - رادیولوژی - آزمایشگاه - فیزیوتراپی - اورژانس	۳۰	---	مندرجات صفحه ۵۸ دستورالعمل استاندارد
۸۴۳		لوازم بهداشتی بیمارستان (وان درمان - سینک طبی - دستشویی ها - توالتها - حمامهای معمولی بیماران - دوش معلولین - دستشویی اتاقهای عمل - لگنهای شستشو - سینک گچ گیری و باریوم - تانک ظهور و ثبوت و...)	۳۰	---	مندرجات صفحه ۵۸ دستورالعمل استاندارد
۸۴۴		ایستگاههای توزیع (اکسیژن - گاز بیهوشی - خلاء هوای فشرده) جعبه های قطع و وصل و سیستمهای اعلان خطر مرکزی	۴۵	---	مندرجات صفحه ۵۸ دستورالعمل استاندارد
۸۴۵		ارزیابی نهائی از سیستمهای تاسیساتی این بیمارستان	۲۵	---	براساس مجموع شواهد و مشاهدات
۸۴۶		ارزیابی نهائی از استاندارد بودن ساختار بیمارستان در شرایط فعلی	۲۵	---	براساس مجموع شواهد و مشاهدات
جمع امتیازات فرم ب/۱۲ - ب ساختار بیمارستانی و تاسیساتی			۱۲۵۰		



فرم ب/۱۲

ساختار بیمارستانی و تاسیساتی

ردیف	فرم ب/۱۲ - ب ساختار بیمارستانی و تاسیساتی
۸۴۷	در مورد جنبه های ساختاری و تاسیساتی در این بیمارستان یک تجربه خوب و قابل ترویج را بطور خلاصه در یز شرح دهید. بهترین تجارب منتخب به سایر بیمارستانها معرفی خواهد شد:
۸۴۸	در شرایط جاری در مورد جنبه های ساختاری و تاسیساتی در این بیمارستان به استناد شواهدی که شما ملاحظه فرموده اید کدامیک از حالات زیر صدق مینماید؟ فقط یک مورد را انتخاب و مرقوم فرمایید: ۱- بسیار مجهز و مناسب است ۲- در مجموع مجهز و مناسب است ۳- تا حدودی مجهز است ۴- غیر مجهز و نا مناسب ۵- این بیمارستان ساختاری بسیار نامطمئن و تاسیساتی بسیار ضعیف دارد